ESPECIFICAÇÕES DA ILUMINAÇÃO

Extensão da área de intervenção	809,93m
Poste de acesso em concreto armado, duplo T, H = 7,00m	06 und
Quadro de medição monofásico padrão concessionária local/COELCE	06 und
Isolador de porcelana	06 und
Disjuntor termomagnéticomonofásico 50A	06 und
Eletroduto rígido 1..1/2"	36 und
Luva roscável para eletroduto rígido ∅ 1.1/2"	36 und
Curva 90° para eletroduto rígido ∅ 1.1/2"	24 und
Caixa de passagem em alvenaria, com fundo em lastro de brita e tampa de concreto (40x40x60cm)	50 und
Haste de aterramento, inclusive conector, em aço cobreado ∅1/2", H = 1,50m	44 und
Haste de aterramento, inclusive conector, em aço cobreado ∅5/8", H = 2,00m	06 und
Eletroduto rígido PVB ∅ 50mm	732,00m
Foto sensor	88 und
Lâmpada LED 250w E–47	88 und
Luminária decorativa p/ poste cônico e lâmpada E–47, corpo em alumínio fundido	88 und
Poste metálico cônico reto flangeado, H = 10,00m p/ duas luminárias decorativas	44 und
Cabo flexível antichama, 4mm²	1980,00m
Cabo multipolar cobre, classe 4 ou 5, antichama 06/1 kV, 3 condutores – 16mm²	1552,00m

PLANTA BAIXA TÉRREO-POSTES (sessão 01)

ESC: 1/500

QMG 01

Nº DO QM	LUMINÁRIAS LED 250W	CARGA (W)	CONDUTOR (mm²)	PROTEÇÃO (A)
01	16	4,00kW	16	50

QMG 02

Nº DO QM	LUMINÁRIAS LED 250W	CARGA (W)	CONDUTOR (mm²)	PROTEÇÃO (A)
02	16	4,00kW	16	50

QUADRO DE MEDIÇÃO 01–QMG 01
PADRÃO COELCE, EM MURETA DE ALVENARIA SENTIDO LONGITUDINAL AO FLUXO DE PESSOAS, H= 1,50m
POSTE DE ACESSO 01 – H=7,00m

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO – ⌀50mm
VER DET

QUADRO DE MEDIÇÃO 02–QMG 02
PADRÃO COELCE, EM MURETA DE ALVENARIA SENTIDO LONGITUDINAL AO FLUXO DE PESSOAS, H= 1,50m
POSTE DE ACESSO 02 – H=7,00m

DET. CAIXA DE PASSAGEM
SEM ESCALA



DETALHE - CP / ATERRAMENTO
SEM ESCALA



DETALHE - ELETRODUTO EMBUTIDO
SEM ESCALA
DIMENSÕES MÍNIMAS



DETALHE - POSTE DE ACESSO
SEM ESCALA

LEGENDA

- POSTE METÁLICO, CÔNICO RETO FLANGEADO H=10m PARA 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS, LED 250W
- CAIXA DE PASSAGEM E/OU DERIVAÇÃO, 40X40X60CM, EM ALVENARIA, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM HASTE DE ATERRAMENTO
- ELETRODUTO RÍGIDO PB, ⌀50mm, EMBUTIDO NO PISO
- QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE, EM MURETA DE ALVENARIA, H=1,50m
- POSTE DE ACESSO
- INDICAÇÃO DE FIAÇÃO: FASE, NEUTRO, RESPECTIVAMENTE, NO INTERIOR DO ELETRODUTO

ÁREA DE CANTEIROS E ASSISTÊNCIAS:

PROPRIETÁRIO:

ARQUITETO:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA REDONDA
ENDEREÇO	PRAIA DA REDONDA, ICAPUÍ/CE
ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO	CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO
COORDENAÇÃO	DESENHO PROJETO
DATA: FEVEREIRO/2022	ESCALA: INDICADA
	PRANCHA: 05/14